

**Zapytanie ofertowe
do 30.000 euro**

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do składania ofert na **jedną sztukę motopompy przenośnej o parametrach określonych w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego**

1. Termin realizacji zamówienia – 24 grudnia 2014 r.
2. Kryteria oceny ofert:
 - a) Cena;
 - b) Warunki gwarancji, serwisu i konserwacji motopompy w odniesieniu do liczby przepracowanych roboczogodzin;
 - c) Optymalny termin realizacji i dostawy zamówienia.
3. Inne istotne warunki realizacji zamówienia:
 - a).....
.....
 - b).....
.....
4. Termin związania ofertą - 8 dni od upływu terminu składania ofert .
5. Oferta powinna zawierać w szczególności:
 - a. Cenę brutto w PLN.
 - b. Termin realizacji.
 - c. Oświadczenie o terminie związania ofertą do dnia 24 grudnia 2014r.
 - d. Informacje stanowiące podstawę do oceny ofert, o których mowa w pkt 2 i 3.
6. Termin złożenia oferty – **do dnia 16.12.2014** do godz. 15
7. Ofertę należy przesłać:
 - a) pocztą na adres Zamawiającego - CNBOP-PIB, ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów, *albo*
 - b) faksem na nr 22 76 93 356 lub 22 76 93 373, *albo*
 - c) elektronicznie na adres bs@cnbop.pl

8. Osoba upoważniona do kontaktu:

Dariusz Czerwienko: Tel. (0-22) 769-33-15 e-mail: dczerwienko@cnbop.pl

9. Koszt przygotowania oferty ponosi w całości oferent.

10. Zastrzega się możliwość zmiany warunków zapytania ofertowego, przy czym o zmianie tej zostaną powiadomieni wszyscy oferenci.

11. CNBOP-PIB zastrzega sobie prawo negocjacji z wybranymi oferentami,
(w szczególności w przypadku złożenia ofert o takiej samej cenie), a w uzasadnionych przypadkach prawo do nie wybrania żadnej z ofert.

st. bryg. mgr inż. Dariusz Czerwienko
Kierownik Zespołu Laboratoriów BS

08.12.2014

(data i podpis

kierownika komórki organizacyjnej)

Starszy specjalista
ds. zamówień publicznych
mgr inż. Marek Jaskulski

Załącznik nr I do zapytania ofertowego

L.p.	Parametr motopompa przenośna
1.	Motopompa wykonana zgodnie z wymaganiami wymienionymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20.06.2007 r. (z późniejszymi zmianami)
2.	Wydajność nominalna przy nominalnych obrotach motopompy pożarniczej winna wynosić co najmniej 800 dm ³ /min, przy nominalnym ciśnieniu tłoczenia 8 bar przy geodezyjnej wysokości ssania 1,5 m i wydajność min 400 dm ³ /min przy geodezyjnej wysokości ssania 1,5 m.
3.	Pojemność zbiornika motopompy powinna zapewniać pracę pompy z wydajnością nominalną w ciągu co najmniej 60 min bez uzupełnienia zapasu paliwa.
Wymagane wyposażenie i dokumentacja motopompy	
4.	Specjalne narzędzia i wyposażenie do konserwacji powinny być dostarczone z motopompą.
5.	Instrukcja obsługi motopompy w języku polskim (wersja papierowa) oraz Instrukcję obsługi silnika w języku polskim (wersja papierowa) wraz z informacją o okresowych czynnościach serwisowych i sposobie ich realizacji.
6.	Gwarancja na wszystkie elementy dostawy minimum 24 miesiące

Zapytanie ofertowe do 30.000 euro

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do składania ofert na **jedną sztukę motopompy**