

**Zapytanie ofertowe
do 30.000 euro**

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do składania ofert na **jedną sztukę motopompy pływającej o parametrach określonych w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego**

1. Termin realizacji zamówienia – 24 grudnia 2014 r.
2. Kryteria oceny ofert:
 - a) Cena;
 - b) Warunki gwarancji, serwisu i konserwacji motopompy w odniesieniu do liczby przepracowanych roboczogodzin;
 - c) Optymalny termin realizacji i dostawy zamówienia.
3. Inne istotne warunki realizacji zamówienia:
 - a).....
.....
 - b).....
.....
4. Termin związania ofertą – 8 dni od upływu terminu składania ofert .
5. Oferta powinna zawierać w szczególności:
 - a. Cenę brutto w PLN.
 - b. Termin realizacji.
 - c. Oświadczenie o terminie związania ofertą do dnia 24 grudnia 2014r.
 - d. Informacje stanowiące podstawę do oceny ofert, o których mowa w pkt 2 i 3.
6. Termin złożenia oferty – **do dnia 16.12.2014** do godz. 15
7. Ofertę należy przesłać:
 - a) pocztą na adres Zamawiającego - CNBOP-PIB, ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów, *albo*
 - b) faksem na nr 22 76 93 356 lub 22 76 93 373, *albo*
 - c) elektronicznie na adres bs@cnbop.pl

8. Osoba upoważniona do kontaktu:

Tomasz Markowski: Tel. (0-22) 769-33-37 e-mail: tmarkowski@cnbop.pl

9. Koszt przygotowania oferty ponosi w całości oferent.

10. Zastrzega się możliwość zmiany warunków zapytania ofertowego, przy czym o zmianie tej zostaną powiadomieni wszyscy oferenci.

11. CNBOP-PIB zastrzega sobie prawo negocjacji z wybranymi oferentami, (w szczególności w przypadku złożenia ofert o takiej samej cenie), a w uzasadnionych przypadkach prawo do nie wybrania żadnej z ofert.

st. bryg. mgr inż. Dariusz Czerwienko
Kierownik Zespołu Laboratoriów BS

08.12.2014

(data i podpis)

kierownika komórki organizacyjnej)

Starszy specjalista
ds. zamówień publicznych
mgr inż. Marek Jaskulski

Załącznik nr I do zapytania ofertowego

L.p.	Parametr motopompa pływającej
1.	Motopompa pływająca oraz wyposażenie, które jest wymienione w rozporządzeniu wymienionym poniżej, powinny posiadać świadectwa dopuszczenia wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20.06.2007 r. (z późniejszymi zmianami)
2.	Wydajność nominalna przy nominalnych obrotach motopompy pożarniczej winna wynosić co najmniej 300 dm ³ /min i nie więcej niż 500 dm ³ /min przy nominalnym ciśnieniu tłoczenia 1 bar lub wielokrotności tej wartości..
3.	Pojemność zbiornika motopompy powinna zapewniać pracę pompy z wydajnością nominalną w ciągu co najmniej 60 min bez uzupełnienia zapasu paliwa.
4.	Rozruch oraz powtórne uruchomienie zimnego oraz ciepłego silnika motopompy powinny być zapewnione w temperaturach otoczenia pomiędzy - 20 °C i + 35 °C w czasie nieprzekraczającym 30 sekund. Powtórny rozruch w temperaturze + 35 °C powinien być możliwy 5 min po zatrzymaniu ciepłego silnika.
Wymagane wyposażenie i dokumentacja motopompy	
5.	Specjalne narzędzia i wyposażenie do konserwacji powinny być dostarczone z motopompą.
6.	Instrukcja obsługi motopompy w języku polskim (wersja papierowa) oraz Instrukcję obsługi silnika w języku polskim (wersja papierowa) wraz z informacją o okresowych czynnościach serwisowych i sposobie ich realizacji.
7.	Gwarancja na wszystkie elementy dostawy minimum 24 miesiące