

ZAKŁAD OCEN TECHNICZNYCH CNBOP-PIB					
Numer	Nazwa wyrobu	Zakres	Wnioskujący	Data wydania	Data ważności
OT-001/2023	Zawory elektromagnetyczne 2/2-drożne z serwo sterowaniem typu EV220B	Zgodnie z treścią Opinii Technicznej	Danfoss Poland Sp. z o.o. ul. Chrzanowska 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki	12.01.2023	11.01.2026
OT-001/2021	Głośnik typu DL-BR-SUB 120/T-EN54	Zgodnie z treścią Opinii Technicznej	ic audio GmbH Boehringerstraße 14a D-68307 Mannheim Republika Federalna Niemiec	28.09.2021	27.09.2024
OT-001/2020 wydanie 2	Kolektor dużej wydajności nr kat. 8050	Zgodnie z treścią Opinii Technicznej	Fabryka Armatur JAFAR S.A. ul. Kadyiego 12 38-200 Jasło	31.08.2020	19.08.2023
OT-002/2020	Układ sterowania drzwiami napowietrzającymi w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła	Zgodnie z treścią Opinii Technicznej	ASSA ABLOY Opening Solutions Poland S.A. ul. Magazynowa 4 64-100 Leszno	23.10.2020	22.10.2023
OT-0005/2014	Opinia (koreferat) do projektu "Standard budowy stałych wodnych urządzeń gaśniczych do transformatorów sieciowych"	Przedmiotem niniejszej Opinii jest weryfikacja projektu "Standard budowy stałych wodnych urządzeń gaśniczych do transformatorów sieciowych" opracowanego przez PSE SA pod kątem: kompletności, zgodności z polskimi przepisami w tym dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej oraz bhp, zgodności z Polskimi Normami i innymi normami stosowanymi w Polsce w zakresie projektowania, instalowania, użytkowania i utrzymania stałych urządzeń gaśniczych zraszaczowych oraz z aktualną wiedzą techniczną.	Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna ul. Warszawska 165 05-520 Konstancin-Jeziorna	18.08.2014	bezterminowo
OT-0008/2014	Weryfikacja nowej wersji "Standardu budowy stałych wodnych urządzeń gaśniczych do transformatorów sieciowych"	Dokument będący przedmiotem weryfikacji jest nową wersją "Standardu budowy stałych, wodnych urządzeń zraszaczowych transformatorów sieciowych" opracowaną przez PSE SA na podstawie Opinii Technicznej CNBOP-PIB nr OT-0005/2014 z dnia 18.08.2014 r.	Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna ul. Warszawska 165 05-520 Konstancin-Jeziorna	19.12.2014	bezterminowo