

| ID:                | Nazwa wyrobu:<br>CENTRALE KONTROLI DOSTĘPU WSPÓŁPRACUJĄCE Z URZĄDZENIAMI PRZECIWPÓŻAROWYMI                                                              |                                                                                                                      |             |       |       |       |                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|---------------------------------------|
| Lp.                | BADANA CECHA WYROBU<br>(jeśli dotyczy)                                                                                                                  | Grupa wg rozporządzenia<br>MSWiA <sup>1)</sup> : 11.6                                                                | Rok nadzoru |       |       |       | UWAGI                                 |
|                    |                                                                                                                                                         | Wymaganie wg załącznika<br>do rozporządzenia MSWiA 1)                                                                |             |       |       |       |                                       |
|                    |                                                                                                                                                         |                                                                                                                      | I           | II    | III   | IV    |                                       |
| 1                  | Oznaczenia, opisy i komunikaty                                                                                                                          | p. 11.6.1<br>p. 11.6.3.5<br>§ 17 rozporządzenia 1)<br>Umowa o kontroli<br>i nadzorowaniu udzielonego<br>dopuszczenia | +           | +     | +     | +     |                                       |
| 2                  | Wymagania funkcjonalne                                                                                                                                  | p. 11.6.3.4                                                                                                          | +           | +     | +     | +     |                                       |
| 3                  | Instrukcja prób i badań                                                                                                                                 | p. 11.6.3.6                                                                                                          | +           | +     | +     | +     |                                       |
| 4                  | Wymagania w zakresie odporności i<br>wytrzymałości na oddziaływanie środowiska –<br>Zimno, badania eksploatacyjne                                       | p. 11.6.3.7<br>(p. 5.4.1.2 PN-EN 50133-1)                                                                            | +           |       |       |       |                                       |
| 5                  | Wymagania w zakresie odporności i<br>wytrzymałości na oddziaływanie środowiska –<br>Woda, badania eksploatacyjne                                        | p. 11.6.3.7<br>(p. 5.4.1.3 PN-EN 50133-1)                                                                            |             |       |       | +     |                                       |
| 6                  | Wymagania w zakresie odporności i<br>wytrzymałości na oddziaływanie środowiska –<br>Udar mechaniczny, badania eksploatacyjne                            | p. 11.6.3.7<br>(p. 5.4.1.4 PN-EN 50133-1)                                                                            |             | +     |       |       |                                       |
| 7                  | Wymagania w zakresie odporności i<br>wytrzymałości na oddziaływanie środowiska –<br>Wibracje sinusoidalne, badania<br>wytrzymałości                     | p. 11.6.3.7<br>(p. 5.4.1.5 PN-EN 50133-1)                                                                            |             |       | +     |       |                                       |
| 8                  | Wymagania w zakresie odporności i<br>wytrzymałości na oddziaływanie środowiska –<br>Zapady i przerwy napięcia zasilającego,<br>badania eksploatacyjne   | p. 11.6.3.7<br>(p. 5.4.1.7 PN-EN 50133-1)                                                                            | +           |       |       |       |                                       |
| 9                  | Wymagania w zakresie odporności i<br>wytrzymałości na oddziaływanie środowiska –<br>Emisja                                                              | p. 11.6.3.7<br>p. 5.4.2.1 PN-EN 50133-1<br>(PN-EN 55022)                                                             |             |       | +     |       |                                       |
| 10                 | Wymagania w zakresie kompatybilności<br>elektromagnetycznej oraz zabezpieczenia<br>elektrycznego – Uskoki i krótkie przerwy<br>napięcia zasilania       | p. 11.6.3.8<br>p.5.4.2.2 PN-EN 50133-1<br>(p. 8 PN-EN 50133-4)                                                       |             |       |       | +     |                                       |
| 11                 | Wymagania w zakresie kompatybilności<br>elektromagnetycznej oraz zabezpieczenia<br>elektrycznego – Wyładowanie<br>elektrostatyczne                      | p. 11.6.3.8<br>p.5.4.2.2 PN-EN 50133-1<br>(p. 9 PN-EN 50133-4)                                                       |             | +     |       |       |                                       |
| 12                 | Wymagania w zakresie kompatybilności<br>elektromagnetycznej oraz zabezpieczenia<br>elektrycznego – Pola elektromagnetyczne                              | p. 11.6.3.8<br>p.5.4.2.2 PN-EN 50133-1<br>(p. 10 PN-EN 50133-4)                                                      |             |       | +     |       |                                       |
| 13                 | Wymagania w zakresie kompatybilności<br>elektromagnetycznej oraz zabezpieczenia<br>elektrycznego – Serie szybkich elektrycznych<br>stanów przejściowych | p. 11.6.3.8<br>p.5.4.2.2 PN-EN 50133-1<br>(p. 12 PN-EN 50133-4)                                                      |             |       |       | +     |                                       |
| Koszty<br>kontroli | Kontrola dopuszczenia                                                                                                                                   | koszt sumaryczny <sup>2</sup><br>zł (netto)                                                                          | 3950        | 3950  | 3950  | 3950  | + koszty delegacji<br>(jeśli dotyczy) |
|                    | Ilość próbek niezbędnych do<br>przeprowadzenia kontroli dopuszczenia                                                                                    | jedn. miary<br>liczba / masa / objętość                                                                              | 1           | 1     | 1     | 1     |                                       |
|                    | Ostateczny termin udostępnienia próbek do<br>badań w danym roku kontroli                                                                                | dzień.miesiąc                                                                                                        | 30.11       | 30.11 | 30.11 | 30.11 |                                       |

<sup>1)</sup> Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. 2007 Nr 143 poz. 1002; Dz. U. 2010 Nr 85 poz. 553; Dz. U. 2018 poz. 984; Dz. U. 2022, poz. 2282).



Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpżarowej im. Józefa Tuliszkowskiego  
Państwowy Instytut Badawczy

JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA

## PLAN KONTROLI DOPUSZCZENIA NA ROK 2025

<sup>2)</sup> Koszt sumaryczny za proces kontroli w danym roku nadzoru jest aktualny na dzień wydania niniejszego planu. Ostateczna wysokość opłaty za czynności kontrolne zostanie ustalona na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów realizowanego procesu, zgodnie z aktualnym cennikiem Jednostki Certyfikującej CNBOP-PIB.

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ

mgr inż. Wojciech Gągała

Niniejszy dokument jest własnością CNBOP-PIB. Wszystkie prawa zastrzeżone.  
Zabrania się dokonywania zmian treści oraz kopiowania dokumentu bez zgody Dyrektora CNBOP-PIB.