

ID:	Nazwa wyrobu: INTERFEJSY PRZEJŚCIA KONTROLOWANEGO						
Lp.	BADANA CECHA WYROBU <i>(jeśli dotyczy)</i>	Grupa wg rozporządzenia MSWiA ¹⁾ : 11.7	Rok nadzoru				UWAGI
		Wymaganie wg załącznika do rozporządzenia MSWiA ¹⁾	I	II	III	IV	
1	Znakowanie, oznaczenia i opisy	p. 11.7.3.1 § 17 rozporządzenia ¹⁾ Umowa o kontroli i nadzorowaniu udzielonego dopuszczenia	+	+	+	+	
2	Wymagania szczegółowe – Wejścia najwyższego priorytetu; Funkcja awaryjnego otwarcia przejścia kontrolowanego;	p. 11.7.2.1	+	+	+	+	
3	Wymagania w zakresie odporności i wytrzymałości na oddziaływanie środowiska – Zimno, badania eksploatacyjne	p. 11.7.3.2 (p. 5.4.1.2 PN-EN 50133-1)	+				
4	Wymagania w zakresie odporności i wytrzymałości na oddziaływanie środowiska – Woda, badania eksploatacyjne	p. 11.7.3.2 (p. 5.4.1.3 PN-EN 50133-1)				+	
5	Wymagania w zakresie odporności i wytrzymałości na oddziaływanie środowiska – Udar mechaniczny, badania eksploatacyjne	p. 11.7.3.2 (p. 5.4.1.4 PN-EN 50133-1)		+			
6	Wymagania w zakresie odporności i wytrzymałości na oddziaływanie środowiska – Wibracje sinusoidalne, badania wytrzymałości	p. 11.7.3.2 (p. 5.4.1.5 PN-EN 50133-1)			+		
7	Wymagania w zakresie odporności i wytrzymałości na oddziaływanie środowiska – Zapady i przerwy napięcia zasilającego, badania eksploatacyjne	p. 11.7.3.2 (p. 5.4.1.7 PN-EN 50133-1)	+				
8	Wymagania w zakresie odporności i wytrzymałości na oddziaływanie środowiska – Emisja	p. 11.7.3.2 p. 5.4.2.1 PN-EN 50133-1 (PN-EN 55022)			+		
9	Wymagania w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej oraz zabezpieczenia elektrycznego – Uskoki i krótkie przerwy napięcia zasilania	p. 11.7.3.3 p.5.4.2.2 PN-EN 50133-1 (p. 8 PN-EN 50133-4)				+	
10	Wymagania w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej oraz zabezpieczenia elektrycznego – Wyładowanie elektrostatyczne	p. 11.7.3.3 p.5.4.2.2 PN-EN 50133-1 (p. 9 PN-EN 50133-4)		+			
11	Wymagania w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej oraz zabezpieczenia elektrycznego – Zaburzenia przewodzone indukowane przez pola elektromagnetyczne	p. 11.7.3.3 p.5.4.2.2 PN-EN 50133-1 (p. 11 PN-EN 50133-4)			+		
12	Wymagania w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej oraz zabezpieczenia elektrycznego – Serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych	p. 11.7.3.3 p.5.4.2.2 PN-EN 50133-1 (p. 12 PN-EN 50133-4)				+	
Koszty kontroli	Kontrola dopuszczenia	koszt sumaryczny ² zł (netto)	3950	3950	3950	3950	+ koszty delegacji (jeśli dotyczy)
	Ilość próbek niezbędnych do przeprowadzenia kontroli dopuszczenia	jedn. miary liczba / masa / objętość	1	1	1	1	
	Ostateczny termin udostępnienia próbki do badań w danym roku kontroli	dzień.miesiąc	30.11	30.11	30.11	30.11	

¹⁾ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. 2007 Nr 143 poz. 1002; Dz. U. 2010 Nr 85 poz. 553; Dz. U. 2018 poz. 984; Dz. U. 2022, poz. 2282).



Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpowodzi im. Józefa Tuliszkowskiego
Państwowy Instytut Badawczy

JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA

PLAN KONTROLI DOPUSZCZENIA NA ROK 2025

²⁾ Koszt sumaryczny za proces kontroli w danym roku nadzoru jest aktualny na dzień wydania niniejszego planu. Ostateczna wysokość opłaty za czynności kontrolne zostanie ustalona na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów realizowanego procesu, zgodnie z aktualnym cennikiem Jednostki Certyfikującej CNBOP-PIB.

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ

mgr inż. Wojciech Gągała